Экспликация зданий и сооружений

N° по генплану	Наименование	Примечание
1	Узел автоналива и слива нефтепродуктов	
2	Резервуарный парк светлых нефтепродуктов (РВС–2000 4шт. габариты внутр. каре 50м х50м)	
3	Резервуарный парк нефти (РВС–3000 3шт. габариты внутр. каре 90м х27м)	
4	Резервуарный парк мазута (РВС–2000 2шт. габариты внутр. каре 50м х25м)	
5	Свеча рассеивания	
6	Азотная станция	
7	Площадка системы пожаротушения объекта	
8	Площадка очистных сооружений	
9	Установка подготовки нефти (габариты 10м х 10м)	
10	Нефтеперерабатывающая установка НПУ–150 (габариты 27м х 24м)	
11	Печь нагрева сырья (габариты 12м х 4м)	
12	Печь сжигания газа (габариты 2,5м х 2,5м)	
13	Приямок для аварийных резервуаров (габариты 9м х 4м)	
14	Операторная НПУ (габариты 9м х 6м)	
15	Узел приема воды из нефти (подземный гор. рез–р)	
16	Насосная станция светлых нефтепродуктов	
17	Насосная станция перекачки нефти	
18	Насосная станция мазута	
19	Двухсторонняя сливо–наливная ж.д. эстакада 2х8 цистерн	
20	Административно–бытовой корпус (габариты 30м х 12м)	
21	Лаборатория (габариты 9,16м х 12,22м)	
22	Операторная товарно–сырьевого парка	
23	Насосная пожаротушения	
24	Стоянка спецавтотранспорта	
25	Энергетическая установка БКГПЭА–400	
26	Ресивер V=100 м³	

Условные обозначения.

Наименование	Обозначения буквен.	Обозначения графич.	Примечание
Проектируемые здания и сооружения			
Реконструируемые здания и сооружения			
Проектируемые автодороги			
Проектируемая граница НПЗ			
Проектируемая эстакада трубопроводов			
Проектируемая эстакада подачи азота			
Требуемая территория			



Отступления от действующих нормативных и руководящих документов (противопожарные разрывы)

Наименование нормативного документа	Требование нормативного документа	Фактический показатель
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.	табл. 6 п.3 Минимальное расстояние между резервуарами, расположеными в одной группе – 0,75D (14,25 м)	Расстояние между существующими резервуарами РВС-3000 – 10,2 м
	табл. 6 п.3 Минимальное расстояние между резервуарами, расположеными в одной группе – 0,75D (11,4 м)	Расстояние между существующими резервуарами РВС-2000 – 9,7 м
	табл. 3 п.7 Расстояние от наземных резервуаров склада категории IIа до административных и бытовых зданий- 40 м	Возможно обеспечить 36,7 м
	табл. 4 п.6 Расстояние от сливоналивных устройств складов категории IIа до зданий и сооружений склада с применением открытого огня – 40 м	Возможно обеспечить 24, 5 м
ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий,зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности	табл. 2 п.7-расстояние от технологической установки до смежных предприятий: а).технологически связанных-100 м б).технологически не связанных-200 м	Гор.котельная МУПТеплоэнерго" -16м ЗАО"Вторчермет" -20 м ЗАО "Веда" - 42 м ЗАО "Альгетп" -100 м ЗАО "Юбилей" -100 м ЗАО "Кингисепп-авто" -100 м Склады таможни-85 м ООО "Ямбург-Дорстрой"- 175 м

Разбивку зданий и сооружений НПЗ производить от базиса линии, проходящей через точки А и Б (т.А – точка на пересечении перпендикуляра от оси тупика к оси ж.д.эстакады налива, нефтепродуктов, т.Б – конечная точка на оси ж.д.эстакады налива), в азимуте ж.д. пути.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, противовзрывопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. директор			Бекетов		
ГИП			Алдеев		
проверил			Алдеев		
разработал			Кислицына		

03/08-ООО-ГП1

ООО "КТК-терминал"

Генплан разбивочный

Стадия	Лист	Листов
Д		

ЗАО НПП "ЛИНАС-ТЕХНО"

Копировал

А1